



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат: E2 3A 0B 5E 01 9C B8 F2 50 9C
Владелец: Черникова Ирина Викторовна
Действителен: с 23.04.2021 по 23.04.2026

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344003, г. Ростов-на-Дону, Города Волос, 11, т. 8-(863)-240-67-66, факс: 8-(863)-280-86-69

E-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайску**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-73-93, E-mail:

3ogpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 22/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 11 (МБ ДОУ №11)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки, выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Луганским С.М. № 22 от 28.01.2021 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 17.02.2021 г. и с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 02.02.2021 г., проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, в отношении: МБ ДОУ №11 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 167.

Должностные лица, проводившие проверку: Яковлев Денис Игоревич – старший лейтенант внутренней службы, старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайск УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют документы, подтверждающие работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для	<i>п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; Федеральный</i>	02.03.2022	

полной эвакуации людей в безопасную зону	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- Руководители федеральных органов исполнительной власти;
- Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- Руководители органов местного самоуправления;
- Собственники имущества;

Лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- Должностные лица в пределах их компетенции;
- Иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Батайску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
Яковлев Д.И.



(Handwritten signature)
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» марта 2021 г.

Предписание получил(а):

(Handwritten signature)
(подпись)

Заведующий МБ ДОУ № 11
Шестопалова А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» марта 2021 г.