



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. БАТАЙСКУ

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая, 89, 344880 Тел: 8(86354) 5-73-93 Факс: 8(86354) 5-71-17  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3ogpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)

**Предписание № 10**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида №11**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Луганского Сергея Михайловича, № 10 от «18» января 2021 г., и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности», проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №11, фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Батайск ул. Луначарского, 167.

Дата и время проведения проверки:

01.02.2021 с 11ч 00 мин по 12ч 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 1 день/1 час.

Должностные лица проводившие проверку: Пальчик Роман Викторович – заместитель начальника ОНД и ПР по г. Батайску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области; эксперты не привлекались

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку)

совместно с: Шестопаловой Анжеликой Алексеевной – заведующий МБДОУ №11

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эва-	01.05.2022	



		куационные пути и выходы» п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).		
2	Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.05.2022	
3	Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


  
(подпись)  
«01» февраля 2021 г.  
М.Л.П.\*

Пальчик Роман Викторович – заместитель начальника  
ОНД и ПР по г. Батайску УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области

Предписание на 2 стр. для исполнения получил:

Шевченко Анастасия Александровна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» февраля 2021 г.

  
(подпись)

№	Наименование объекта	Адрес	Срок	Исполнитель
1	Объект № 1	г. Батайск, ул. ...	01.02.2021	...
2	Объект № 2	г. Батайск, ул. ...	01.02.2021	...